




FORMENERG – S.A.

B-dul Gheorghe Șincai, Nr. 3, Sectorul 4, București, Cod poștal 040311
Cod Unic de Înregistrare: RO14529126; J40/2265/21.03.2002
Tel.: +40 21.306.99.00, Fax: +40 21.306.99.01 / 306.99.21
E-mail: office@formenerg.ro web: www.formenerg.ro



CLARIFICARE NR 2



In urma cereri dvs. transmisa referitor la procedura de atribuire „achizitie directa”, „Furnizare sistem detectare si semnalizare a incendiilor” in cadrul Formenerg, avem umatoarele nelamurii:

Intrebare 1: *Este obligatoriu sa ofertam sistemul cerut de dvs, seria Kilsen sau putem considera cerintele dumneavoastre cu „sau echivalent”*

Răspuns 1: Se pot considera cerintele noastre cu „sau echivalent”.

Intrebare 2. Specificatiile transmise de dvs. pentru centrala de avertizare, si anume centrala cu 2 bucle a 125 elemente model KFP-AF2 sunt eronate (centrala ceruta are capacitatea maxima de 250 elemente, iar numarul de elemente cerute prin caietul de sarcini este de 281).

Raspuns 2: Dupa cum este specificat in caietul de sarcini „Cantitatile prezentate mai sus sunt orientative. Fiecare ofertant isi va elabora oferta tinand cont de planurile societatii si prevederile legale. Ofertantii au posibilitatea de a-si prezenta propria solutie tehnica”.

Cu deosebită considerație.

DIRECTOR GENERAL
DRAGOS FLORESCU

